

GMINA TRZCIANNE  
ul. Wojska Polskiego 10  
19-104 Trzcianne  
NIP: 546-132-13-54  
REG: 450669795

Trzcianne, 24 marca 2021 r.

Gmina Trzcianne  
ul. Wojska Polskiego 10  
19-104 Trzcianne  
tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56  
REGON: 450669795, NIP: 5461321354  
e-mail: [trzcianne@trzcianne.pl](mailto:trzcianne@trzcianne.pl)  
[www.trzcianne.pl](http://www.trzcianne.pl)

## WYKONAWCY

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: GKOŚ.271.1.2021

### INFORMACJA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Jaką klasę betonu należy przyjąć do konstrukcji betonowych, ponieważ w opisie technicznym przyjęta jest klasa B20, a na rysunkach B25?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Do konstrukcji betonowych należy przyjąć klasę betonu B-25.

Pytanie nr 2:

Czy podmurówka na ogrodzenie z siatką będzie prefabrykowana czy wylewana z betonu? Jaką wysokość podmurówki należy przyjąć?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Podmurówkę na ogrodzenie należy wykonać zgodnie z punktem 112 przedmiaru robót budowlanych, jako cokół z obrzeży betonowych o wymiarach 30x8x100 cm.

  
z up. WÓJTA  
*Krzysztof Piotr Sulima*  
Zastępca Wójta