



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Trzcianne, 15 listopada 2021 r.

GMINA TRZCIANNE
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
NIP: 546-132-13-54
REG-450669795

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56
REGON: 450669795, NIP: 5461321354
e-mail: trzcianne@trzcianne.pl
www.trzcianne.pl

WYKONAWCY

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: GKOS.271.2.2021

INFORMACJA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępnej otwartej strefy aktywności dla młodzieży i dorosłych jako miejsce rekreacji wraz z ogrodzeniem”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w Projekcie wskazuje konkretne wymiary i materiały urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż właściwie niemożliwe jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 20% od podanych w opisie technicznym, przy założeniu, że żadna ze stref bezpieczeństwa nie zwiększy swojej powierzchni. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie

sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia równoważne przy uwzględnieniu tolerancji wymiarów +/- 20% od podanych w opisie technicznym, przy założeniu, że żadna ze stref bezpieczeństwa nie zwiększy swojej powierzchni.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ławki wykonane z drewna świerkowego o długości min. 1,60 m?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ławki wykonane z drewna świerkowego, ze względu na zawartość żywicy w drewnie świerkowym, która pod wpływem słońca wypływa na powierzchnię drewna. Siedziska ławek powinny być wykonane z drewna liściastego. Natomiast zaproponowana długość ławek min. 1,60 m. jest akceptowalna przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Czy w zakresie prac wykonawcy będzie pielęgnacja trawnika? Jeśli tak proszę o podanie zakresu prac oraz częstotliwość wykonywania.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że w zakresie prac Wykonawcy nie będzie pielęgnacji trawnika.

ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Piotr Sulima